



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Choćimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0141/01/2013**

ORYGINAL

Wyrób / product: **System instalacji zgrzewanych PP**

Zawierający / containing: kształtki, zawory i elementy łączące z polipropylenu PP-R typ 3, rury z polipropylenu PP-R typ 3 jednorodne, stabilizowane perforowaną taśmą aluminiową lub polipropylenem PP-R z dodatkiem włókna szklanego

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Podczas wykonywania prac montażowych wyrób nie może być źródłem emisji włókien szklanych do wody i środowiska.

Atest nie obejmuje oceny podatności wyrobu na uleganie obrostom mikrobiologicznym.

Wytwórca / producer:

AQUAFILTER EUROPE Sp. z o.o.

91-222 Łódź

ul. Św. Teresy 101

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AQUAFILTER EUROPE Sp. z o.o.

91-222 Łódź

ul. Św. Teresy 101

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-02-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.**

**The certificate loses its validity after 2018-02-28**

**or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 lutego 2013

The date of issue of the certificate: 28th February 2013

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podziady

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.