



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0053/01/2012

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **USMETRIX SYSTEM PVC i CPVC: rury, kształtki, zawory**

Zawierający / containing: polichlorek winylu, chlorowany polichlorek winylu, mosiądz

Przeznaczone do / destined: montażu w instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (PVC), ciepłej wody i w instalacjach centralnego ogrzewania (CPVC)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie obejmuje oceny podatności wyrobów na uleganie obrostom mikrobiologicznym.

Wytwórca / producer:

US METRIX LTD

Założony w 1918 r.

5 Appel Valley CT, Parkton, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GSP Group Sp. z o. o.

91-222 Łódź

ul. Św. Teresy 103

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-01-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.

The certificate loses its validity after 2017-01-25

or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 stycznia 2012

The date of issue of the certificate: 25th January 2012

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

z up. Gabor 15
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

prof. T. Pobiśny