

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 1/2/2012 z dnia 15.10.2013r.

1A. Producent wyrobu budowlanego:

**Shanghai Xinguanghua Plastic Industry Co. 3699 Yuanjiang Road,
Minhang District Shanghai City, China 201109**

1B. Upoważniony przedstawiciel:

GSP Group Sp z o.o. Ul. Św. Teresy 103, 91-222 Łódź

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

US Metrix PVC i CPVC: rury, kształtki, zawory

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

22.21.29.0 – kształtki , 22.21.21.0– rury

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Montaż instalacji wody zimnej przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody oraz do wykonywania instalacji grzewczych

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-7342/2013 - PVC

Aprobata Techniczna nr AT-15-7341/2013 - CPVC

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Cechy techniczne zgodne z

PVC: AT-15-7342/2013, Tem. pracy: 20 °C, Ciśnienie robocze: 10 bar

CPVC: AT-15-7341/2013, Tem. pracy: 80 °C, Ciśnienie robocze: 8 bar

Atest PZH nr HK/W/0053/01/2012 z dn. 25.01.2012

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub

laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy - system oceny zgodności 4

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.


GSP Group
 Sp. z o.o.
 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 103
 tel. (042) 613 19 00 (7)
 Regon: 010377783, NIP 526-00-17-891

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Maciej Korzeniowski